

Zeichengenehmigungs-Ausweis der VDE-Prüfstelle

Nr. 62004 Blatt 1

VDE-Prüfstelle, Merianstraße 28, D-6050 Offenbach

1/2 Nur gültig mit
umsaltigen Bedingungen

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers

Condensadores Alexander Boxall S.A., Ciudad Industrial de Parla, KlyK2, E-28980 Parla
Fertigungsstätte

-AA- Condensadores Alexander Boxall S.A., E-28980 Parla (Madrid)

Zeichen des Antragstellers	Antragsdatum	Aktenzeichen		Ausstellungsdatum
BM-DNA-MD-40/6-2	10.02.89	13124-4670-1002/A1H	Gm/ba	19.02.1990

VDE-Zeichen:

Statistik 1



Beschreibung:

Geprüft nach DIN VDE 0560 Teil 1/12.69
Teil 8/05.68
und ermächtigtem Entwurf Teil 8A1/..81

Jahres-
gebühren-
Einheiten

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung und
-betriebsart: AC 400 V DB

Anwendungsklasse: HPFPU

Lebenserwartung: 3.000 h

Nennkapazität Typenbezeichnung
µF +5% od. +10%

1	MO-40/6.1
2	MO-40/6.2
3	MO-40/6.3
4	MO-40/6.4
5	MO-40/6.5
6	MO-40/6.6
7	MO-40/6.7
8	MO-40/6.8
9	MO-40/6.9
10	MO-40/6.10
12	MO-40/6.12
12,5	MO-40/6.12,5
14	MO-40/6.14
16	MO-40/6.16
18	MO-40/6.18
20	MO-40/6.20
22	MO-40/6.22
24	MO-40/6.24
25	MO-40/6.25
30	MO-40/6.30
35	MO-40/6.35

17

17

Fortsetzung siehe Blatt 2

Zeichengenehmigungs-Ausweis der VDE-Prüfstelle

Nr. 62004 Blatt 2

VDE-Prüfstelle, Merianstraße 28, D-6050 Offenbach

2/2 Nur gültig mit Blatt 1
und etwaigen Folgeblättern

Name und Sitz des Zeichengenehmigungsinhabers

Condensadores Alexander Boxall S.A., Ciudad Industrial de Parla, KlyK2, E-28980 Parla
Fertigungsstätte

-AA- Condensadores Alexander Boxall S.A., E-28980 Parla (Madrid)

Zeichen des Antragstellers	Antragsdatum	Aktenzeichen		Ausstellungsdatum
BM-DNA-MO-40/6-2	10.02.89	13124-4630-1002/A1H	Gm/ba	19.02.1990

Beschreibung:	Statistik	Jahres- gebühren- Einheiten
	1	
Fortsetzung von Blatt 1	Übertrag	17
Nennkapazität uF <u>+5%</u> od. <u>+10%</u>	Typenbezeichnung	
40	MO-40/6.40	
45	MO-40/6.45	
50	MO-40/6.50	
55	MO-40/6.55	
60	MO-40/6.60	42,5
Anschlußart:	Schlauchleitung, Flachstecker, Kunststoff-Aderleitung	3,4
Weitere Einzelheiten:	Anlage Nr. 1 und Zusammenfassung	62,9 =====

VDE-Prüfstelle
Abt. TB

Will i. A. *Chimmi*